

Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
INGEGNERIA E UNIFICAZIONE
Unificazione e Metodi di Lavoro

00198 Roma, via Ombrone 2
T +39 0683051 - F +39 0683055582
eneldistribuzione@pec.enel.it

< ~ ~ ~ ~ ~ >

Spett.le
TMT
Via Forlivese, 40
50060 SAN GODENZO FI

DIS/IUN/UML

Oggetto: Omologazione cabina Box DG 2061 ed 7.1

Facciamo seguito alla Vostra richiesta del '3/04/2012 (prot. Enel DIS '0480392 del 21/03/2012) con riferimento all'aggiornamento di omologazione della cabina box:

Sigla costruttore
BOX DG2061-90a

Tipo ENEL
DG 2061

Matricola
227280 - 227283

di cui alla nostra tabella di unificazione DG 2061 ed. 7.1 del 10-02-2012, vista la documentazione inviata di seguito indicata:

- documentazione tecnica da noi vistata in data 2-07-2012:
 - a) Progetto del fabbricato TMT DG2061-90° - Verifiche statiche della struttura comprendente:
 - Calcolo di verifica del coefficiente di trasmissione termica,
 - Modalità per il sollevamento, trasporto e messa in opera del manufatto comprese le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi impiegati e relativi schemi allegati;
 - Caratteristiche del calcestruzzo e dell'acciaio utilizzati: prove eseguite presso un Laboratorio Ufficiale (laboratorio Geotec);
 - b) 'Attestato di qualificazione per la produzione di componenti prefabbricati in c.a./c.a.p. in serie dichiarata n. 23/12-SD rilasciato l'8-06-2012 relativo al manufatto in oggetto;
- documentazione di Tipo A (§ 10.2.1 della specifica in oggetto) da noi approvata e vidimata in data 2-07-2012:
 - c) disegni d'insieme e particolareggiati della struttura (Tav n° 1 ÷ Tav n° 13): pianta, prospetti, sezioni, pianta e sezioni basamento a vasca, soletta di copertura, particolari costruttivi, impianto elettrico e impianto di messa a terra interno, impianto di messa a terra esterno;
 - d) schede tecniche relative a: • fluidificanti - impermeabilizzanti utilizzati per additivare il calcestruzzo; • coibentazione e impermeabilizzazione della copertura; • rivestimento murale – plastico idrorepellente per pareti esterne, pitture per interno ed impermeabilizzazione vasca • componenti costituenti l'impianto di illuminazione interna • giuntoplasto per sigillare la cabina al



Id. 12070631

- basamento • passante stagno e flangia ingresso tubi • passante cavi provvisori, antenna, plotta, aspiratore eolico canaletta acque e scivolo porte;
- e) targa di identificazione e schema di sollevamento completa dei dati richiesti (Tav. n° 14).
 - e visto l'esito positivo delle prove di Tipo eseguite –in presenza di personale Enel – nei giorni '24 e 25 maggio 2012 sul prototipo "BOX DG2061-90a" ai sensi del punto 5.1 della specifica Enel DG2061 rev 7.1 presso lo stabilimento della società TMT stessa di cui al documento: "Box prefabbricato per apparecchiature elettriche modello 'BOX DG2061-90a' Prove di TIPO sul prototipo "

Vi comunichiamo che per il materiale sopra indicato, prodotto nel Vostro stabilimento situato in Loc. San Bavello, Via Forlivese 40 - 50060 SAN GODENZO (FI) è stata accertata la conformità alla specifica DG 2061 Ed 7.1 del 10.02.2012.

Con l'occasione Vi ricordiamo che la documentazione non riservata di tipo "A" e quella riservata di tipo "B", rimarrà in Vostro possesso e dovrà essere esibita a richiesta di nostri rappresentanti.

I documenti suddetti, non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione e gli esemplari del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi, pena la revoca dell'omologazione.

Richiamiamo infine la Vostra attenzione sulle clausole riportate nelle prescrizioni ENEL Distribuzione S.p.A. per la fornitura che prevedono la revoca dell'omologazione (in particolare un esito negativo in una eventuale ripetizione di prove di tipo) ed alla facoltà che, sulle forniture di materiale omologato, l'ENEL si riserva di decidere, in qualsiasi momento, di ripetere tutte le prove di tipo o parte di esse.

Per eventuali chiarimenti contattare Antonio Fattore (antonio.fattore@enel.com).

Distinti Saluti

Fabio Giammanco
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

Copia a:

DIS/SVR/GAM
Gestione Appalti, Materiali e Logistica

DIS/IUN/UML/CSE
Cabine Secondarie Elettriche

DIS/IUN/UML/VDR
Vendor Rating

DIS/QSA/QUA
Qualità ed Affidabilità